

# PRODUKTCERTIFIKAT

## Meriser Oy

producerar

### Merika MekaPjk -kranvinkeldosor

Merika MekaPjk -kranvinkeldosor, Merika kod 2237 och 22373, är avsedda för användning vid anslutning av tappvattenrören och deras skyddsror till vattenkranar.

Eurofins Expert Services Oy har testat vattentätthet av MekaPjk-kranvinkeldosa installerad på plattväggen med olika vattentättningsmembraner. I genomföringen användes Merika-vattenisoleringsfläns eller tätningssystemets egen manschett. Vattentättheten testades enligt EAD 030352-00-0503, bilaga F. Genomföringen har testats vattentät med följande fogtätningar och vattenisoleringar:

Väggenomföring	Fogtätning	Vattentättningsmembran
Merika MekaPjk -kranvinkeldosa Push Fit 15 mm, Merika kod 2237	Merika vattenisoleringsfläns för MekaPjk -kranvinkeldos, Merika kod 23071	ARDEX 8+9
Merika MekaPjk -kranvinkeldosa med 15 mm presskoppling, Merika kod 22373		Bostik Membrane Casco AquaStop Fescon WS Fintex Vedeneriste 1320 Kiilto KeraPro Kiilto Kerafiber Kiilto KeraSafe+ Lakka Vedeneriste Mapegum WPS weber WP weber WX
	ARDEX SRM 50 - 80 rörmanschett	ARDEX 8+9
	Bostik rörmanschett 30 - 55 mm	Bostik Membrane
	Casco WetStop MG 30 - 60 mm	Casco AquaStop
	Ceresit CL 525 fläns	Ceresit CL 51
	Fescon VE 40 mm manschett	Fescon WS
	Fintex rörmanschett	Fintex Vedeneriste 1320
	Kiilto rörmanschett 34 - 55 mm	Kiilto KeraPro Kiilto Kerafiber Kiilto KeraSafe+
	Lakka rörmanschett	Lakka Vedeneriste
	Mapei Mapeguard PC 32 - 60 mm	Mapegum WPS
	weber SC rörmanschett 50 - 60 mm	weber WP weber WX

<sup>1</sup> Övriga uppgifter på sidan 2

Det här certifikatet är baserat på typtester av produkten enligt SERT R003 samt kontroll av specifikt kvalitetssäkringssystem för produkten.

Detta certifikat gäller till 29.4.2027 under förutsättning att produkten inte väsentlig ändras. Tillverkaren skall ha ett kvalitetskontrollavtal med Eurofins Expert Services Oy. För att kontrollera certifikatets giltighet hos Eurofins Expert Services Oy se [www.sertifikaattihaku.fi](http://www.sertifikaattihaku.fi). Övriga villkor anges på sidan 2.

Esbo 29.4.2022

Katja Vahtikari

Manager, Construction Certification

Tiina Tirkkonen

Senior Expert

*Detta dokument är elektroniskt godkänt*

# PRODUKTCERTIFIKAT

Nr EUFI29-22001181-C/SE  
Beviljat 29.4.2022

2 (2)

1) Övrigt information:

Tättskiktet monterades enligt tättskiktstillverkarens anvisningar. Använda produkter:

Tilverkare/Leverantör	Primer	Tättningsmembran
ARDEX Oy	ARDEX P 51	ARDEX 8+9
Bostik AB	Bostik 6030	Bostik Membrane
Oy Sika Finland Ab	Casco Primer	Casco AquaStop
Henkel Balti Oü	Ceresit R 766	Ceresit CL 51
Fescon Oy	Fescon KP	Fescon WS
Fintex Tetrakem Oy	Fintex Primer 1330	Fintex Vedenerise 1320
Kiilto Oy	Kiilto Keraprimer	Kiilto KeraPro Kiilto Kerafiber
	Liima: Kiilto KeraSafe Speed	Kiilto KeraSafe+
Lakka Rakennustuotteet Oy	Lakka Primer	Lakka Vedeneriste
Mapei Oy	Primer G	Mapegum WPS
Saint Gobain Finland Oy, Weber	weber MS weber MX	weber WP weber WX

Certifikatets giltighetsvillkor:

De hänvisningar till bestämmelser, publikationer, standarder och andra referensdokument som anges i certifikatet gäller i den form de varit aktuella när certifikatet beviljats.

Certifikatets innehavare är ansvarig för produktens kvalitet och den kontinuerliga kvalitetskontrollen. Eurofins Expert Services Oy förbinder sig inte genom beviljandet av detta certifikat till något som helst ersättningsansvar för person- eller andra skador som direkt eller indirekt uppstår av produkten användande.

Användning av Eurofins Expert Services Oy's eller Eurofins namn i reklam syfte eller delvis publicering av detta certifikat tillåtes endast med skriftligt tillstånd av Eurofins Expert Services Oy.

Detta certifikat är den svenska versionen av det ursprungliga finska certifikatet EUFI29-22001181-C. I händelse av tvist är det finska originalet av certifikatet giltigt.