

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: M-2013/1

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:
Viemärin alipaineventtiilit Merika 100, 107 ja 107L
2. Tyyppi- ja tunnistusmerkinnät:
Viemärin alipaineventtiili Merika 100, Viemärin alipaineventtiili Merika 107, Viemärin alipaineventtiili Merika 107L
3. Aiottu käyttötarkoitus:
Venttiili viemärin alipaineen poistoon
4. Valmistaja:
Meriser Oy, MERIKA, Kauppatie 2, 29900 Merikarvia, merika@meriser.fi, www.merika.fi
5. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:
AVCP-luokka: 4
6. Yhdenmukaistettu tuotestandardi EN 12380, alkutestauksen suorittaja:
VTT Expert Services Oy
7. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste		Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
	Merika 100	Merika 107, 107L	
Tyyppi	A II	B II	EN 12380:2002
Ilmavirta alipaineella 250 Pa	10,5 l/s	40/36 l/s (DN75/100)	
Tiiviys	30/500/10000 Pa	30/500 Pa	
Lämpötila-alue	0 °C ... + 60 °C	0 °C ... + 60 °C	
Toiminta alle 0 °C:n lämpötilassa	NPD	NPD	

8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöityjen tuotteiden suoritusasteet ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pasi Kuusinen, tekninen johtaja

Merikarvia 10.6.2013

.....
(allekirjoitus)